

Stichwort :
Auslösung BMA

Einsatzart:
Brandmeldeanlage

Einsatzort: Ahden, Dornierstraße

Alarmierung: 04.01.2021 14:21 Uhr

Ausgerückte Fahrzeuge:
HLF 20, TLF 16/25, MTF

weitere Kräfte: Stv. LdF, Polizei, RTW, LZ Büren, LG Brenken, LG Ahden, KFTZ, LZ Flughafen

Aufgrund eines defekten Handdruckmelders wurde Feueralarm durch die automatische Brandmeldeanlage

